



Na skutek przepływu wody styki
zostają zwarte i zawór zostaje
zamknięty. Połączenia należy
wykonać przewodem HDGs PH90

NR RYS. 03	TEMAT:	PROJEKT MODERNIZACJI INSTALACJI HYDRANTOWEJ		
DATA: Grudzień 2019 r.	ADRES:	Budynek biurowy ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy		
	INWESTOR:	Śródmieście Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy		
SKALA: b/s	NAZWA RYSUNKU:	Schemat elektryczny		
PROJEKTOWAŁ ELEKTRYKA:	inż. Zbigniew Grzegorzewski	nr. upr. 104/83		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Miłkowski			
PIROTOKS Sp. z o.o. ul. Słonecznikowa 75, 40-748 Katowice				