

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Instalacja odgromowa

1. boksy pierwszy segment:

Wysokość budynku do kalenicy (m)4

Szerokość budynku (m)5

Długość budynku (m)30

Ilość pkt. uziemienia zgodnie z PN-EN 623055

Kwota netto za wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem wyliczonym powyżej. Instalacja odgromowa - drut odgromowy stop aluminium AlMgSi Ø8mm; złącza stal ocynkowana ogniowo, podpory i uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Uziemienie - pręty ocynkowane fi 16 o dł. 1,5m łączone ze sobą do uzyskania wymaganej długości bądź rezystancji.

2. boksy drugi segment:

Wysokość budynku do kalenicy (m)4

Szerokość budynku (m)5

Długość budynku (m)11

Ilość pkt. uziemienia zgodnie z PN-EN 623052

Kwota netto za wykonanie instalacji odgromowej wraz z uziemieniem wyliczonym powyżej. Instalacja odgromowa - drut odgromowy stop aluminium AlMgSi Ø8mm; złącza stal ocynkowana ogniowo, podpory i uchwyty wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Uziemienie - pręty ocynkowane fi 16 o dł. 1,5m łączone ze sobą do uzyskania wymaganej długości bądź rezystancji.

ZARZĄDCA OBIEKTÓW
Piotr Konieczny

ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
Krzysztof Kurek
26.06.2019 r.